



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000016

认证委托人名称及地址

安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路86号

生产者名称及地址

安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路86号

生产企业名称及地址

安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路86号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型变频调速三相异步电动机

YBBP-112、YBBP-132

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年12月30日 有效期至：2030年01月09日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000016

证书附页：第1页 共1页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- YBBP112M-2、YBBP112M-4、YBBP112M-6、YBBP112M-8、
YBBP132S-4、YBBP132S-6、YBBP132S-8、YBBP132S1-2、YBBP132S2-2、
YBBP132M-4、YBBP132M-8、YBBP132M1-6、YBBP132M2-6
恒转矩变频范围：5~50Hz；恒功率变频范围：50~100Hz
工作电压：220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、
220/380V、380/660V、400/690V
防爆标志：Ex db IIB T4 Gb
- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品配套使用的隔爆型轴流通风机防爆标志为 Ex db IIB T4 Gb。
- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：

- 本证书为期满换发证书，证书首次颁发日期：2020年01月10日。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000017

认证委托人名称及地址

安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路86号

生产者名称及地址

安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路86号

生产企业名称及地址

安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路86号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型变频调速三相异步电动机

YBBP-160、YBBP-180

Ex db IIB T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年12月30日 有效期至:2030年01月09日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000017

证书附页：第1页 共1页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

-YBBP160M-4、YBBP160M-6、YBBP160M1-2、YBBP160M1-8、YBBP160M2-2、
YBBP160M2-8、YBBP160L-2、YBBP160L-4、YBBP160L-6、YBBP160L-8、
YBBP180M-2、YBBP180M-4、YBBP180L-4、YBBP180L-6、YBBP180L-8

恒转矩变频范围：5~50Hz；恒功率变频范围：50~100Hz

工作电压：220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、
220/380V、380/660V、400/690V

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品配套使用的隔爆型轴流通风机防爆标志为 Ex db IIB T4 Gb。

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：

- 本证书为期满换发证书，证书首次颁发日期：2020年01月10日。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000018

认证委托人名称及地址

安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路86号

生产者名称及地址

安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路86号

生产企业名称及地址

安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路86号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型变频调速三相异步电动机

YBBP-200、YBBP-225

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年12月30日 有效期至：2030年01月09日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000018

证书附页：第1页 共1页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- YBBP200L-4、YBBP200L-8、YBBP200L1-2、YBBP200L1-6、YBBP200L2-2、YBBP200L2-6、YBBP225S-4、YBBP225S-8、YBBP225M-2、YBBP225M-4、YBBP225M-6、YBBP225M-8

恒转矩变频范围：5~50Hz；恒功率变频范围：50~100Hz

（注：2极电动机标称功率小于或等于45kW时，恒功率变频范围为50Hz~100Hz；当标称功率大于45kW时，恒功率变频范围为50Hz~60Hz）

工作电压：220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、220/380V、380/660V、400/690V

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品配套使用的隔爆型轴流通风机防爆标志为 Ex db IIB T4 Gb。
- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：

- 本证书为期满换发证书，证书首次颁发日期：2020年01月10日。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000019

认证委托人名称及地址

安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路86号

生产者名称及地址

安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路86号

生产企业名称及地址

安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路86号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型变频调速三相异步电动机

YBBP-250、YBBP-280

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年12月30日 有效期至:2030年01月09日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000019

证书附页：第1页 共1页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- YBBP250M-2、YBBP250M-4、YBBP250M-6、YBBP250M-8、
YBBP280S-2、YBBP280S-4、YBBP280S-6、YBBP280S-8、
YBBP280M-2、YBBP280M-4、YBBP280M-6、YBBP280M-8

恒转矩变频范围：5~50Hz；恒功率变频范围：50~100Hz

（注：2极电动机标称功率小于或等于45kW时，恒功率变频范围为50Hz~100Hz；当标称功率大于45kW时，恒功率变频范围为50Hz~60Hz）

工作电压：220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、
220/380V、380/660V、400/690V

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品配套使用的隔爆型轴流通风机防爆标志为 Ex db IIB T4 Gb。
- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：

- 本证书为期满换发证书，证书首次颁发日期：2020年01月10日。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司

